



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti

Ploiesti, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova

Tel: 0244 57 46 99

Nr. _____ din _____



ANUNT

Autoritatea contractanta Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, cod fiscal 14742948, adresa str. Milcov, nr. 1, Ploiesti, judet Prahova, va invita sa depuneti oferte in vederea incheierii unui contract avand ca obiect: **Servicii de verificare instalatie de semnalizare, alarmare, alertare incendiu si verificare instalatie de ventilare, evacuare fum si gaze**. Se achizitioneaza prin achizitie directa in conformitate cu art.7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Sursa de finantare: Bugetul local.

Cod CPV 50610000-4 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate

Valoarea estimata este de 7.000 lei fara TVA pentru verificarea la toate sistemele si instalatiile conform Anexa A.

Serviciile solicitate:

1. Servicii de verificare instalatie de semnalizare, alarmare, alertare incendiu – verificare lunile august si noiembrie 2020 la: Complex Hipodrom, str. Ghighiului nr. 2; Sala Sporturilor Olimpia, str. Maresal Averescu nr. 18; Stadion “Ilie Oana”, str. Stadionului nr. 26.
2. Servicii de verificare instalatie de ventilare, evacuare fum si gaze – verificare anuala (luna august 2020) la Sala Sporturilor Olimpia, str. Maresal Averescu nr. 18 si Stadion “Ilie Oana”, str. Stadionului nr. 26;
3. Este necesara detinerea licentei sau a documentatiei (soft) pentru accesarea centralei de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu 2 bucle, 250/adrese bucla – 2 bucati legate in serie – SecuriFire FCP2000 de la Complex Hipodrom Ploiesti, in vederea verificarii.

Instalatiile supuse verificarilor se regasesc in Anexa A.

Criterii de selectie a castigatorului:

- Serviciile sa fie efectuate de catre operatorul economic care trimite oferta – serviciile nu se vor concesiona partial sau total;
- Operatorul economic trebuie sa efectueze serviciile solicitate cu profesionalism, promptitudine si seriozitate;
- Operatorul economic trebuie sa respecte contractul asumat;

- Operatorii economici cu care autoritatea contractanta CSM Ploiesti a mai colaborat si nu au respectat contractul asumat, vor fi descalificati de la inceput;
- In cazul aparitiei unor defectiuni, timpul de raspuns din partea operatorului economic este de maximum 24 de ore de la data primirii, in scris sau telefonic, a solicitarii reparatiei corective;
- Dovada faptului ca pot efectua reparatii in cazul defectiunilor constatate.

Documente minime solicitate: Adresa de inaintare

Autorizatie de functionare

Certificat de inregistrare

Certificat constatator

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Oferta tehnica

Oferta financiara.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Ofertele se vor depune la sediul CSM Ploiesti din str. Milcov, nr. 1, la Secretariat, in plic inchis si sigilat sau prin e-mail la adresa office@csmploiesti.ro pana la data de **27.07.2020, ora 00:00**.

Operatorii economici care se vor inscrie, pot participa la deschiderea ofertelor in data de **28.07.2020, ora 11:00** la sediul CSM Ploiesti.

Conditii de participare: Operatorii economici trebuie sa fie acreditati conform Legii nr. 307/2006, sa fie inscrisi in Sistemul Electronic de Achizitii Publice si sa oferteze conform specificatiilor din anuntul publicat pe site-ul CSM PLOIESTI la adresa <http://www.csmploiesti.ro> si pe site-ul SEAP – Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Relatii la telefon 0244/574699 si 0736.049.337– Birou SSM-SU-PC – dl. Zahanagiu Stefan si prin email la: office@csmploiesti.ro, achizitii@csmploiesti.ro.

DIRECTOR
GROZEA Stefan

SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE
Constantin ILIE

1. Complex Hipodrom, str. Ghihiului nr. 2

Sistem de detectie si semnalizare incendiu cu avertizare sonora integrat prin conexiuni tip retea de detectie incendiu, voce-date si sonorizare compus din:

- Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu 2 bucle, 250/adrese bucla – 2 bucati legate in serie – SecuriFire FCP2000 – este necesara detinerea licentei sau a documentatiei (soft) pentru accesarea acestui tip de centrala

2. Sala Sporturilor Olimpia, str. Maresal Averescu nr. 18

Sistem de detectie si avertizare la incendiu compus din:

- Centrala analogica adresabila 2x-F2-FB-45
- Modul extensie 2 bucle 2x-LB
- Detector optic de fum adresabil DP2061N
- Detector combinat de fum/tem adresabil DP2061T

3. Stadion „Ilie Oana”, str Stadionului nr. 26

Instalatii de prevenire, detectare si alarmare in caz de incendiu compuse din:

- Instalatie centrala de supraveghere si alarmare (si repetoare centrala) tip Kentec Electronic Ltd. model seria 6000;
- Instalatie de senzori fum tip Apollo Fire Detecting Ltd. tip XP95EN54;
- Instalatie de trape si deschidere automata usi si ferestre in caz de incendiu;
- Instalatie avertizare sonora tip Public Address&Communication sistem TL30 (situatii de urgenta);
- Instalatii pentru prevenirea, detectarea si alarmarea in caz de incendiu: instalatie centrala de supraveghere si alarmare tip Bentel J424-8 si instalatie de senzori fum.

Inspector de specialitate SSM-SU-PC

Stefan ZAHANAGIU